



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС BY/112 02.01. 007 00805

Серия ВУ № 0033276

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Республиканское унитарное предприятие "Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации"; место нахождения: Республика Беларусь, 230003, г. Гродно, пр-т Космонавтов, 56; фактический адрес: Республика Беларусь, 230003, г. Гродно, пр-т Космонавтов, 56; тел.: +375 152 64 31 41; факс: +375 152 64 31 29; e-mail: csms_grodno@tut.by; аттестат аккредитации: ВУ/112 007.02 от 28.11.2010, Республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный центр аккредитации"

ЗАЯВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество "Щучинский завод "Автопровод"; сведения о регистрации: Свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации № 500017371, выдано Щучинским районным исполнительным комитетом 07.07.2000; место нахождения: Республика Беларусь, Гродненская область, 231512, г. Щучин, ул. Советская, 15; фактический адрес: Республика Беларусь, Гродненская область, 231512, г. Щучин, ул. Советская, 15; тел.: +375 1514 2 82 34; факс: +375 1514 2 81 90; e-mail: avtoprovod@tut.by; info@avtoprovod.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество "Щучинский завод "Автопровод"
Республика Беларусь, Гродненская область, 231512, г. Щучин, ул. Советская, 15

ПРОДУКЦИЯ

Провода установочные бытового назначения с параллельно уложенными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика на напряжение до 380В частотой 50Гц марки ПБВВ с количеством медных жил 2 и 3 сечением от 1,0 мм кв по 4,0 мм кв; марки ПБВВГ (гибкий) с количеством медных жил 2 и 3 сечением от 1,0 мм кв по 6,0 мм кв,

ТУ РБ 500017371.025-2002, серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС

8544493000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ГОСТ 26445-85, ГОСТ 31565-2012 (п. 5.2)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 132/14 от 28.11.2014 центральной заводской лаборатории Открытого акционерного общества "Щучинский завод "Автопровод" (аттестат аккредитации № ВУ/112 02.2.01579 срок действия с 29.09.1998 по 28.09.2015); протокола испытаний № 05-11.14 от 27.11.2014 Государственного учреждения образования "Командно - инженерный институт" Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (аттестат аккредитации № ВУ/112 02.1.0.0102 сроком действия до 21.04.2016); акта оценки состояния производства от 10.12.2014

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатель пожарной опасности О1 согласно ГОСТ 31565-2012. Срок хранения сертификата соответствия у заявителя 10 (десять) лет со дня прекращения производства продукции

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.12.2014 ПО 14.12.2019



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперт)

подпись
подпись

Н.Н. Гринь
инициалы, фамилия

Ю.Ф. Боярчук
инициалы, фамилия