



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

BY/112 02.01. 007 01565

№ ТС \_\_\_\_\_

Серия ВУ № 0071614

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг Республиканского унитарного предприятия "Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации"; место нахождения: Республика Беларусь, 230003, г. Гродно, пр-т Космонавтов, 56; тел.: +375 152 64 31 41; адрес электронной почты (e-mail): [csms@csms.grodno.by](mailto:csms@csms.grodno.by); аттестат аккредитации: BY/112 007.02 от 15.05.2001

## ЗАЯВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество "Щучинский завод "Автопровод"; сведения о регистрации: Зарегистрировано в Едином регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за номером 500017371; место нахождения: Республика Беларусь, Гродненская область, 231512, г. Щучин, ул. Советская, 15; тел.: +375 1514 2 82 34; адрес электронной почты (e-mail): [avtoprovod@tut.by](mailto:avtoprovod@tut.by); [info@avtoprovod.com](mailto:info@avtoprovod.com)

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество "Щучинский завод "Автопровод"  
место нахождения: Республика Беларусь, Гродненская область, 231512, г. Щучин, ул. Советская, 15

## ПРОДУКЦИЯ

- провода установочные для погружных электродвигателей марки ВПП - с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой на напряжение до 380В, 660В; сечение жилы от 1,2 мм кв по 70 мм кв

ТУ 16-705.077-79 «Провода установочные для погружных электродвигателей. Технические условия»  
серийный выпуск

## КОД ТН ВЭД ТС

8544499108

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний №1216/18 от 30.11.2018 центральной заводской лаборатории открытого акционерного общества «Щучинский завод «Автопровод», BY/112 2.1579; отчета об анализе состояния производства от 23.11.2018. Схема сертификации 1С.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 26445-85 (п.п. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.7, 2.5.1-2.5.3, 2.6.1, 2.6.6, 2.7.1, 5.1) «Провода силовые изолированные. Общие технические условия». Срок службы 6 лет. Условия хранения - закрытые помещения с температурой от +50°С до -50°С и относительной влажностью 75% и среднегодовой температурой +27°С

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.11.2018 ПО 30.11.2023

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Самойлик Владимир Александрович

инициалы, фамилия

Боярчук Юрий Федорович

инициалы, фамилия

М.П.