



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС BY/112 02.01. 007 01503

Серия ВУ № 0052699

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг Республиканского унитарного предприятия "Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации"; место нахождения: Республика Беларусь, 230003, г. Гродно, пр-т Космонавтов, 56; тел.: +375 152 64 31 41; адрес электронной почты (e-mail): csms@csms.grodno.by; аттестат аккредитации: BY/112 007.02 от 15.05.2001

ЗАЯВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество "Щучинский завод "Автопровод"; сведения о регистрации: Зарегистрировано в Едином регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за номером 500017371; место нахождения: Республика Беларусь, Гродненская область, 231512, г. Щучин, ул. Советская, 15; тел.: +375 1514 2 82 34; адрес электронной почты (e-mail): avtoprovod@tut.by; info@avtoprovod.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество "Щучинский завод "Автопровод"
место нахождения: Республика Беларусь, Гродненская область, 231512, г. Щучин, ул. Советская, 15

ПРОДУКЦИЯ

Продукция: провода и кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластика для электрических установок на напряжение до 450/750В включительно (условные обозначения марок приведены в приложении к сертификату соответствия, бланк №0040389),
ТУ BY 500017371.075-2014, «Провода и кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластика для электрических установок на напряжение 450/750В включительно Технические условия», серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС

8544499109

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний №№066/18, 076/18, 086/18, 096/18 от 09.02.2018 центральной заводской лаборатории открытого акционерного общества «Щучинский завод «Автопровод», BY/112 2.1579, протоколов испытаний №№03-04.18, 04-04.18 от 09.04.2018 испытательной лаборатории Государственного учреждения образования «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь», BY/112 1.0102; отчета об анализе состояния производства от 09.02.2018. Схема сертификации 1С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 31947-2012 «Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750В включительно. Общие технические условия» (п.5.2.1-5.2.5, 5.3, 6.2), ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (п.5.2, 5.3, 5.4, 5.6). Виды климатических исполнений для всех марок кабелей УХЛ1, Т, ХЛ по ГОСТ 15150. Срок службы проводов и кабелей - не менее 20 лет. Условия хранения - навесы или помещения с температурой от +60°C до -50 °C с относительной влажностью 80% при среднегодовой температуре +27 °C.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.04.2018 ПО 26.04.2023 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

подпись

подпись

Самойлик Владимир Александрович
инициалы, фамилияБоярчук Юрий Федорович
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС BY/112 02.01. 007 01503

Серия ВУ № 0040389

Обозначение модели (марки, типа, артикула, тона)	Исполнение изделия	Технические характеристики
Пув, ПугВ, Пувнг (А)-LS, ПугВнг (А)-LS	Провод одножильный с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката на напряжение до 450/750В сечением от 0,5мм.кв. до 300мм.кв.	показатели пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 «О1» - для кабелей без индекса «нг»; «П16 (категория А)» «ПТПМ=2», «ПД-2» - для кабелей с индексами «нг», «LS»
ПувВ, ПугВВ, ПувВнг(А)-LS, ПугВВнг(А)-LS	Провод с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката на напряжение до 450/750В сечением от 0,5мм.кв. до 300мм.кв. с одной жилой; сечением от 0,5мм.кв. до 4мм.кв. с числом жил 2 и 3	—//—
КувВ, КугВВ, КувВнг(А)-LS, КугВВнг(А)-LS	кабель с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката на напряжение до 300/500В сечением от 0,75мм.кв. до 50мм.кв. с числом жил 2, 3, 4, 5	—//—

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Самойлик Владимир Александрович
подпись

Боярчук Юрий Федорович
подпись

Самойлик Владимир Александрович
инициалы, фамилияБоярчук Юрий Федорович
инициалы, фамилия